

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.210E90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

11.04.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-6092-1314 от 11.04.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик: *Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село
Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Дата и время отбора образца (пробы): *06.04.2023 09 ч. 37 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *06.04.2023 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 22.02.2023 № 10*

Сведения о контролируемом лице:

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского
района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица
Юбилейная, дом 4а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского
района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Полевая, 10 (ВРК)*

Код образца (пробы): **1.2.04.23.6092.Д**

Объем образца: *2,0 л*

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком*

| Код образца (пробы): 1.2.04.23.6092.Д | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований | | | | | |
| Дата начала исследования: 06.04.2023 13 ч. 15 мин. | | | | | |
| Дата окончания исследования: 06.04.2023 | | | | | |
| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований (испытаний), измерений |
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | не более 2 | балл | ГОСТ Р 57164 |
| 2 | Вкус и привкус | 0 | не более 2 | балл | ГОСТ Р 57164 |
| 3 | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164 |
| 4 | Цветность | менее 1 | не более 20 | градус | ГОСТ 31868, метод Б |

| Код образца (пробы): 1.2.04.23.6092.Д, | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований | | | | | |
| Дата начала исследования: 06.04.2023 13 ч. 25 мин., | | | | | |
| Дата окончания исследования: 11.04.2023, | | | | | |
| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований (испытаний) |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | 2 | Не более 50 КОЕ/см ³ | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ) | Не обнаружено | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
| 3 | Escherichia coli | Не обнаружено | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1 |
| 4 | Колифаги | Не обнаружено | Отсутствие БОЕ/100 см ³ | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01, п.8.5 |

Ответственный за оформление протокола:



М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164 п.7)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2.107, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2:3.110, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ


М.Н. Назарова
11.04.2023


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-6092-1402 от 11.04.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик: *Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Дата и время отбора образца (пробы): 06.04.2023 09 ч. 37 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.04.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: *договор от 22.02.2023 № 10*

Сведения о контролируемом лице:

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Рысайкино, ул. Полевая, 10 (ВРК)

Код образца (пробы): **1.2.04.23.6092.Д**

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком*

Ф 02-04-01-2023

1 из 2-х стр.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 1.2.04.23.6092.Д,

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Дата начала исследования: 06.04.2023 13 ч. 25 мин., Дата окончания исследования: 11.04.2023, | | | | | |
| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований (испытаний) |
| 1 | Энтерококки | Не обнаружено | Отсутствие КОЕ/100 см ³ | в 100 мл | МУК 4.2.1884-04 Приложение 5 |

Ответственный за оформление протокола:

МВ

М.В.Воронина

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023:

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****